

“城北院区医技楼中央控制箱、屋面风管保护层采购安装项目”

院内招标公告

根据工作需要，桂林市中医医院拟对项目办申请的“城北院区医技楼中央控制箱、屋面风管保护层采购安装项目”项目进行院内招标，欢迎符合条件的供应商前来报名，现将本次招标的有关事项公告如下：

1、项目编号：GLSZYYY202549

2、项目名称：城北院区医技楼中央控制箱、屋面风管保护层采购安装项目

3、资金来源：事业收入

4、资质条件要求：①满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定；②国内注册(依法在工商行政管理部门登记注册)，具备法人资格的供应商；③具备相关项目经营范围的单位。供应商须遵守《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国民法典》等相关法律法规。

5、资格条件特别说明：①单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商不得参加同一合同项下的政府采购活动。除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。②对在“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)等渠道列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定条件的供应商，不得参与本次采购活动。

6、报名时间：2025年9月17日-9月23日（上午8:00-12:00，下午15:00-18:00 双休日和法定节假日除外），逾期不接收报名。

7、会议时间：投标人应于2025年9月24日下午15时00分至15时30分止，将投标文件密封提交至桂林市临桂路2号桂林市中医医院1号楼六楼会议室，逾期送达的投标文件将予以拒收。

8、报名方式：桂林市临桂路2号，桂林市中医医院1号楼7楼招标办公室（现场报名须提交报名资料电子版）或网上报名（邮箱：glzyyzbb2025@163.com），报名要求详见附件1。

（注：报名后如不能如期参会，请务必在会议前一天中午12点前发邮件至报名邮箱。否则视为不诚信供应商，列入医院黑名单。）

9、联系人及电话：谢老师 0773-2813444。

桂林市中医医院招标办公室

2025年9月17日

附件 1. 桂林市中医医院院内招标报名表

报名单位全称			
法定代表人			
公司详细地址:			
联系人:		联系方式:	
竞标项目（竞标商家必填）			
序号	参会项目名称	品牌型号	备注
1			
2			

报名指定邮箱：glzyyzbb2025@163.com；1. 请务必在邮箱主题栏上注明以下报名信息：[项目编号+项目名称（多项目时需注明对应报价表中的序号）+公司名称](#)；2. 报名表需发电子 word 文档，word 文档的文件名需注明：[项目编号+项目名称+公司名称](#)；3. **不注明相关报名信息、报名表为图片或 PDF 文档的均视为报名不成功。**

参会商家把填写完整报名表（**word 文档**）、相关资质证明（**PDF 文档**）【三证合一营业执照复印件（盖鲜章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（盖鲜章，授权委托时须提供）、授权委托代理人身份证复印件、委托代理人社保证明（原件备查，授权委托时须提供），并提供具有本次采购项目经营资质，企业资质等级证书，经营企业许可证、企业法人营业执照、组织机构代码证、法人及被委托人身份证复印件、社保证明复印件、企业授权委托书原件。

以上材料合成 **PDF 文档**】上传到指定邮箱，待资格审核通过后，即完成商家参会报名手续。商家完成报名手续后即准备参会文件，参会文件包含（**以下内容很重要，请仔细阅读并按顺序装订成册**）：

- ①报价表；
- ②技术参数偏离表、配置列表、服务方案、产品彩页/说明书/项目效果图等；
- ③三证合一营业执照复印件（盖鲜章）、法定代表人身份证复印件、法人授权委托书（盖鲜章，授权委托时须提供）、由县级以上（含县级）社会养老保险经办机构出具的投标人为授权委托代理人交纳的近三个月的社保证明复印件（委托代理时必须提供），及供应商关于本项目需要提供的资质证明文件；注：投标人成立不足 1 个月的，无须提供社保缴费证明加盖投标人公章。
- ④提供 2022 年以来与本次投标类似项目的用户清单、三级甲等医院采购合同书复印件，至少 2 份（如有，需加盖公章），售后服务、联系人及电话等相关资料。参会资

料要求印刷清晰、密封并加盖公司公章，正本 1 份，副本 6 份，正本需装订整齐成册要有封面(装订样式见附后)。

⑤参会人员要熟悉业务，能详细介绍项目内容等相关内容。

3. 所提交给医院的投标资料，恕不退回。报名后如不能如期参会，请务必在会议前一天中午 12 点前发邮件至报名邮箱；否则视为不诚信供应商，列入医院黑名单。

备注：参会文件所提供的证照及相关证明材料必须真实有效，一经发现造假，将取消本次参会资格并追究相关法律责任。参会文件正本所有证照复印件需加盖公章。

参会资料装订样式：正本副本需装订成册，封面样式如下。

正本/副本
响 应 文 件
项目名称: _____
项目编号: _____
供应商名称: _____
供应商联系人及联系方式: _____

附件 2. 项目报价表（报价表见公告附件）

供应商 （盖章）：			
联系人：联系电话：			
名称	品牌型号	报价	备注
所有内容.....			
本项目为交钥匙项目，以上报价包括全部产品价格（包括全套产品、辅配件、随设备提交的资料等费用）包装、运输、装卸、安装、调试技术培训、质保期服务、税金、专利技术、劳务利润以及上述未提及但有关于本次招标设备的供货、安装、调试、计量检测、接入医院信息系统，直至验收合格交付及质保期间所发生的所有费用。按国家有关产品三包规定执行“三包”政策，质保期内故障时间顺延保修期。投标文件满足招标文件全部实质性要求,且投标报价最低的投标人为中标候选人			

附件 3：采购需求

项目名称	项目采购需求	采购预算												
城北院区 医技楼中 央控制 箱、屋面 风管保护 层采购安 装项目	招标需求 一、项目基本情况 1、工程地址：桂林市中医医院城北院区（桂林市叠彩区春江路西侧）； 2、装修面积：约 3800 m²； 3、预算价：48 万元； 4、施工工期：20 个自然日（含节假日）； 5、资金来源：自筹； 二、报价方式及付款方式： 1、招标单位以预算价作为本次招标控制价（最高限价），投标单位的投标价不得高于招标控制价，此报价为总价包干价。 2、付款方式：关于付款周期的约定：按货物类进度款支付。 <table border="1"> <thead> <tr> <th>序号</th><th>付款时间</th><th>付款金额</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>第一次</td><td>全部到货并安装完成</td><td>付至成交合同价*80%</td></tr> <tr> <td>第二次</td><td>竣工验收合格</td><td>付至成交合同价*97%</td></tr> <tr> <td>第三次</td><td>质保期 2 年</td><td>2 年质保期到后付至合同总价*100%</td></tr> </tbody> </table> 注：合同要求：以下条款也将列入合同中，投标单位必须认可，请各投标单位投标前仔细斟酌，否则视为废标。 （1）投标前，承包人应自行到现场进行勘察，对现场环境作出评估，合理规划解决货物进场及堆放等问题。因现场环境特殊性造成成本增加的，由中标单位自行承担，请承包人在投标报价时酌情考虑。 （2）所有货物样品必须按照中标清单内的规定提前送至发包人处，发包人验收确认后方可进，具体要求详见附件：采购需求）。 （3）因承包人原因造成工期延误由承包人承担全部责任，每延误一天，扣除工程总造价的 2%，该项违约金最高限额为合同总价的 10%，待该项违约金扣净之日起，发包人有权解除合同，书面上报市政府有关部门，同时不再支付承包人任何款项，且因延期所受经济损失将通过法律程序追偿。 （4）保修期内，发包人自接收使用科室维修通知之日起，当天即通知承包人，承包人应在 1 天内给予发包人明确的组织安排答复，3 天内必须派人维修。若不在约定期限内进行维修的，承包人必须遵从发包人委托的第三方进行维修，保修期间每次维修产生的费用将按发包人相关部门进行审核后由发包人先行垫资，待保修期满一并从本工程项目质保金中无条件扣除。若发生紧急事故需抢修的，发包人自接收使用科室事故抢修通知后，立即通知承包人在 3 小时内派人到达事故现场抢修，无正当理由不	序号	付款时间	付款金额	第一次	全部到货并安装完成	付至成交合同价*80%	第二次	竣工验收合格	付至成交合同价*97%	第三次	质保期 2 年	2 年质保期到后付至合同总价*100%	48 万元
序号	付款时间	付款金额												
第一次	全部到货并安装完成	付至成交合同价*80%												
第二次	竣工验收合格	付至成交合同价*97%												
第三次	质保期 2 年	2 年质保期到后付至合同总价*100%												

当天抢修的，承包人必须遵从发包人委托的第三方进行维修，产生的费用将按发包人相关部门进行审核后由发包人垫资，待保修期满一并从本工程质保。				
附件：采购需求				
序号	货物名称	规格、型号、参数	单位	数量
1	中央控制箱	规格：800 mm *870 mm	台	15
2	屋面风管保护层铝皮包覆	0.5 mm 厚铝板	m²	1561.86
3	管道绝热 一体式复合铝箔贴面闭孔橡塑保温棉	30mm	m³	51.11
4	防潮层、保护层材料：铅板	4mm	m²	46.50
总价：（大写：肆拾捌万元整 小写：480000 元）				
说明	1. 本货物采购项目包含设备材料的采购、安装、调试等内容，质量达到规范要求的合格标准。 2. 本项目采购为总价包干形式，含设备材料采购、安装、调试、管理费、规费、税金等所有费用。 3. 供货商安装调试并自检合格后，书面申报建设方及监管方组织验收。			
如对项目参数及采购需求有疑问请联系： 项目办：陈老师 电话：18107736053				

单位：（万元）

附件 4：技术参数偏离表

项目	医院需求 （条目式）	参加招标参数	偏离情况 （无偏离/正偏离/ 负偏离）	其他
采购需求	1.			
	2.			
	3.			